

SPOUWMUUR ONDERZOEK Houten-noord

januari 2019

Wijk	Adres (huisnummer, alleen 1e cijfer vermeld)	soort huis	bouwjaar	soort isolatie	Isolatie in cm	vrije ruimte in cm	rc	verdere details
Akkers	Beverakker 1.		1992	minerale wol		4-5	2-2.5	
Akkers	Beverakker 1.		1990	minerale wol		3	2	
Campen	Bovencamp 6.		1989	minerale wol	8	2	2.14	Geen na-isolatie mogelijk
Gaarden	Pruimengarde 1.	tussenwoning	1980	minerale wol		3		
Gilden	Klompemakersgilde .	hoekwoning	1987	minerale wol		2		Geen na-isolatie mogelijk
Gilden	Tingietersgilde 2.	houtenskelet	1988	minerale wol	6	4	1.69	Verschillende soorten gevel, nader onderzoek doen.
Gilden	Barbiersgilde		1983	harde platen		6-7	1.8	na isolatie met EPS-parels tot 3,1 RC
Hagen	Koolmeeshaag 1.		1982	minerale wol	2	7	1.3	
Hoeven	vele woningen		1981	minerale wol		3-8		Vele woningen gemeten, meest gangbaar 3,5-4 cm
Slagen	Daalderslag 4.		1990	minerale wol	6	4	1.69	
Velden	Gaffelveld 1..		1984	minerale wol	onbekend	3-4		isolatie afgedekt met een folie, niet doorheen geprikt